

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб'єкта господарювання | Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
|------------------|---|--|---|----------------------|----|-----------------|---|
| | | | | так | ні | не розглядалося | |
| 1 | Вимоги пожежної безпеки на складах легкозаймистих та горючих речовин (ЛЗР та ГР) | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Нормовані протипожежні відстані від складів ЛЗР та ГР до інших будівель та споруд не зменшено | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 1 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.2 | Обвалування (стілки), їх перехідні містки, сходи, огорожі та майданчики всередині обвалувань утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 2, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.3 | Територія резервуарних парків (нафтобаз), насосних станцій для перекачування ЛЗР та ГР огорожено з негорючих матеріалів не менше 2 м заввишки обгороджено | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 3 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.4 | Резервуари утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 4-10, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.5 | Запас вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання на складах резервуарного парку у наявності | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 11 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.6 | Подавання залізничних цистерн під зливання та наливання ЛЗР та ГР, а також їх виведення здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 12 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.7 | Наливання нафтопродуктів з автоцистерни здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 13 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.8 | Зливно-наливні пристрої, трубопроводи, стояки та арматура, робочі та евакуаційні сходи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 14 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.9 | Зливні шланги наконечниками з матеріалів, які виключають можливість іскроутворення | Високий Середній | | | | | Підпункт 16 пункту 9.2 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | від удару, споряджені | Незначний | | | | | глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.10 | Зберігання ЛЗР та ГР у тарі здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 17 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.11 | Зберігання рідин з температурою спалахування парів вище 120 °С здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 18 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.12 | При зберіганні ЛЗР та ГР їх загальна кількість відповідає вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 19 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.13 | У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР у будинках вимоги пожежної безпеки дотримуються | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 20, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.14 | У разі зберігання бочок з ЛЗР та ГР на відкритих майданчиках вимоги пожежної безпеки дотримуються | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 21, 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.15 | Бочки укладаються пробками догори | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 22 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.16 | Порожні металеві бочки, забруднені нафтопродуктами зберігаються окремо на спеціально відведених майданчиках | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 23 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.17 | Для розливання ЛЗР та ГР ізолюваний майданчик (приміщення), обладнаний(е) відповідними пристосуваннями для виконання цих робіт передбачений | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 24 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.18 | Розливання нафтопродуктів, зберігання пакувального матеріалу і порожньої тари безпосередньо у сховищах та на обвалованих майданчиках допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.19 | Проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених нафтопродуктами допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 1.20 | Проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням вогневих (зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м від наповнених резервуарів, а також від порожніх резервуарів від ЛЗР та ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 25 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2 | Вимоги пожежної безпеки на складах балонів з газами | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Балони з газом під час їх зберігання, | Високий | | | | | Підпункт 1 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | транспортування та експлуатації від дії сонячного проміння та інших джерел тепла захищені | Середній Незначний | | | | | пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.2 | Нормовані протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд не зменшені | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 3 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.3 | Балони, що встановлюються у приміщеннях, розміщуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 4 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.4 | Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з горючими газами, а також карбиду кальцію, фарб, мастил та жирів допускається | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 5, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.5 | Склади для зберігання балонів з горючими газами відповідають вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 6- 8, 14, 18, 19, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.6 | При зберіганні балонів на відкритих майданчиках споруди, які захищають їх від дії опадів та сонячного проміння, з негорючих матеріалів | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 9 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.7 | Балони з горючими газами зберігаються окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від балонів з токсичними газами | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 10, 21 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.8 | Балони з горючими газами, що мають башмаки, зберігатись у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, клітках та інших пристроях, що виключають їх падіння | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 15 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.9 | Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на дерев'яних рамах чи стелажках | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 16 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.10 | У разі укладання балонів у штабелі між рядами прокладки, які запобігають розкочуванню балонів та дотику їх між собою уміщені | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 17 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 2.11 | Обслуговувальний персонал пожежну небезпеку газів, що зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів, що визначається об'єктовою інструкцією, знає | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 20 пункту 9.3 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3 | Вимоги пожежної безпеки на складах хімічних речовин | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Обслуговувальний персонал пожежну небезпеку, правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів знає | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 1 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.2 | На складах план розміщення хімічних | Високий | | | | | Підпункт 2 |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | речовин із зазначенням їх найбільш характерних властивостей розроблений | Середній Незначний | | | | | пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.3 | Зберігання хімічних речовин здійснюватися в закритих сухих приміщеннях або під навісами у тарі залежно від фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 3 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.4 | Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуються від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 4 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.5 | На тарі з хімічними речовинами наявні пошкодження герметичності та інші ознаки несправності | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 5 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.6 | Сулії з рідкими хімічними речовинами зберігаються обрешетовані дерев'яними планками або у плетених кошиках | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 6 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.7 | Підлога у приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин у тарі має нахили для стікання випадково розлитої рідини до спеціальних приймачів | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 7 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.8 | У складах кислот нейтралізуючі розчини речовин (сода, крейда чи вапно) наявні | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 8 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.9 | У приміщеннях, де зберігаються хімічні речовини, які можуть під час пожежі плавитися, пристрої, які обмежують вільне розтікання розплаву передбачені | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 9 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.10 | Металеві порошки, здатні самозайматися, зберігатися в окремих відсіках у герметично закритій тарі | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 10 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.11 | Пляшки, бочки, барабани з хімікатами встановлюються на відкритих майданчиках відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 11 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.12 | Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали, перекис барію, гідрат натрію), розміщені відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 12 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.13 | Лужні метали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункти 13-15, пункту 23 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.14 | Окисники (хромат калію, хромовий ангідрид, перманганат калію, селітра та інші окисники) зберігаються відповідно до вимог | Високий Середній Незначний | | | | | Підпункт 16 пункту 9.4 глави 9 |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|--|--|---|
| | пожежної безпеки | | | | | розділу VI ППБУ |
| 3.15 | Сажа, графіт, подрібнені полімери зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | Підпункти 17, 18 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.16 | Карбід кальцію зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | Підпункти 19, 20 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.17 | Аміачна селітра зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | Підпункт 21 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |
| 3.18 | Сулії з кислотами зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | Підпункт 22 пункту 9.4 глави 9 розділу VI ППБУ |

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)

| Порядковий номер | Нормативно-правовий акт | | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті |
|------------------|---|----------------------------|--|
| | найменування | дата і номер | |
| 1 | Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ) | 30 грудня 2014 року № 1417 | 05 березня 2015 року за № 252/26697 |

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)