



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

30.07.2020

м. Київ

№ 432

(з основної діяльності)

Про відмову у видачі ліцензії
на провадження господарської діяльності
з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини другої статті 6, частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та з урахуванням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (далі – Ліцензійні умови),
НАКАЗУЮ:

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШПРОММ», код ЄДРПОУ 37859819, а саме:

монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних);

монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.

2. Визначити:

1) перелік обґрунтованих підстав для відмови у видачі ліцензії:

відсутні копії документів, що підтверджують наявність у керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту Комісарова А.В. стажу роботи за заявленими видами робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше п'яти років (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац третій пунктів 10 та 14 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації електрозварника ручного зварювання (газозварника) – не нижче 4-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) Біндюкова О.В. (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац другий підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації монтажник санітарно-технічного устаткування (монтажник санітарно-технічних систем і устаткування) – не нижче 4-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) Аксьонова Ю.В. (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац третій підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов);

відсутнє обладнання для провадження господарської діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), а саме: обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац третій пункту 12 Ліцензійних умов);

відсутні відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази та відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами за формою згідно з додатками 2 та 3 подані окремо по кожному виду робіт протипожежного призначення (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та підпункт третій, четвертий пункту 4 Ліцензійних умов);

2) пропозиції щодо порядку усунення вищезазначених підстав:

надати копії документів, що підтверджують наявність у керівника робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту Комісарова А.В. стажу роботи за заявленими видами робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше п'яти років;

надати копії документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації електрозварника ручного зварювання (газозварника) – не нижче 4-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) Біндюкова О.В.;

надати копії документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації монтажник санітарно-технічного устаткування (монтажник санітарно-технічних систем і устаткування) – не нижче 4-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) Аксьонова Ю.В.;

забезпечити наявність обладнання для провадження господарської діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), а саме: обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння;

забезпечити наявність відомостей про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально технічної бази та відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами за формою згідно з додатками 2 та 3 подані окремо по кожному виду робіт протипожежного призначення.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДСНС.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН