



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

07.08.2020

### НАКАЗ

м. Київ

№ 445

(з основної діяльності)

Про відмову у видачі ліцензії  
на провадження господарської діяльності  
з надання послуг і виконання робіт  
протипожежного призначення

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини другої статті 6, частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та з урахуванням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (далі – Ліцензійні умови),

НАКАЗУЮ:

Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ТОВ «БЕЗПЕКА», код ЄДРПОУ 32221123, а саме:

монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень;

монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту;

спостереження за системами протипожежного захисту;

вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

2. Визначити:

1) перелік обґрунтованих підстав для відмови у видачі ліцензії:

відсутні копії документів, що підтверджують наявність у керівників робіт з виконання заявлених робіт протипожежного захисту Харитонова С.Б., Шевчука А.В. стажу роботи за заявленими видами робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше п'яти років (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац третій пунктів 14, 18, 22 та 29 Ліцензійних умов);

відсутнє обладнання, устаткування та прилади відповідно до регламентів робіт із вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування з вогнезахисного глибокого просочування (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац шостий пункту 31 Ліцензійних умов);

відсутні відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази та відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами за формою згідно з додатками 2 та 3 подані окремо по кожному виду робіт протипожежного призначення (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та підпункт третій, четвертий пункту 4 Ліцензійних умов);

відсутнє обладнання для провадження господарської діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту, а саме: диференційний манометр, електронний психрометр (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац третій пункту 20 Ліцензійних умов);

відсутнє обладнання для провадження господарської діяльності з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення), а саме: мікрометр, електронний товщиномір (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац п'ятий пункту 31 Ліцензійних умов);

у відомостях про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявлених видів господарської діяльності, не наведено інформацію, що до них вноситься, а саме інформацію про дату останнього технічного обстеження (повірки, калібрування) та найменування організації, що його проводила (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та додаток 2 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти за однією із спеціальностей у галузі знань «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування» у інженера із спостереження за системами протипожежного захисту Горохова О.І. (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац другий пункту 23 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) – не нижче 3-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту Балавадзе В.С. (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац другий пункту 15, абзац третій пункту 19 та абзац четвертий пункту 23 Ліцензійних умов);

для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення) не забезпечено наявність виконавця робіт з освітньо-кваліфікаційним рівнем –

маляр (штукатур) не нижче 3-го розряду (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац другій пункту 30 Ліцензійних умов);

для виконання робіт з вогнезахисного оброблення (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення не забезпечено наявність виконавця робіт з освітньо-кваліфікаційним рівнем – робітник не нижче 3-го розряду розряду (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, абзац третій пункту 30 Ліцензійних умов);

2) пропозиції щодо порядку усунення вищезазначених підстав:

надати копії документів, що підтверджують наявність у керівників робіт з виконання заявлених робіт протипожежного захисту Харитонова С.Б., Шевчука А.В. стажу роботи за заявленими видами робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше п'яти років;

забезпечити наявність обладнання, устаткування та приладів відповідно до регламентів робіт із вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування з вогнезахисного глибокого просочування;

забезпечити наявність відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази та відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами за формою згідно з додатками 2 та 3 подані окремо по кожному виду робіт протипожежного;

забезпечити наявність обладнання для провадження господарської діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту, а саме: диференційний манометр, електронний психрометр;

забезпечити наявність обладнання для провадження господарської діяльності з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення), а саме: мікрометр, електронний товщиномір;

у відомостях про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявлених видів господарської діяльності, навести інформацію, що обов'язково до них вноситься;

забезпечити наявність копій документів, що підтверджують наявність вищої освіти за однією із спеціальностей у галузі знань «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування» у інженера із спостереження за системами протипожежного захисту Горохова О.І.;

забезпечити наявність копій документів, що підтверджують наявність відповідної кваліфікації електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) – не нижче 3-го розряду у виконавця робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту Балавадзе В.С.;

для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного оброблення (фарбування, штукатурення) забезпечити наявність виконавця робіт з освітньо-кваліфікаційним рівнем – маляр (штукатур) не нижче 3-го розряду;

для виконання робіт з вогнезахисного оброблення (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення забезпечити наявність виконавця робіт з освітньо-кваліфікаційним рівнем – робітник не нижче 3-го розряду.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДСНС.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН