



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

### НАКАЗ (з основної діяльності)

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про відмову у видачі ліцензії  
з розширення провадження господарської  
діяльності з надання послуг і виконання робіт  
протипожежного призначення

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини другої статті 6, частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та з урахуванням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 (далі – Ліцензійні умови),  
НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії з розширення провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення КУ «РЕГІОНАЛЬНА СЛУЖБА ОХОРОНИ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», код ЄДРПОУ 42306010, а саме:

спостереження за системами протипожежного захисту.

2. Визначити:

1) перелік обґрунтованих підстав для відмови у видачі ліцензії з розширення:

відсутня відомість про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 2 Ліцензійних умов (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, підпункт перший пункту 4 та додаток 2 Ліцензійних умов);

відсутня відомість про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 3 Ліцензійних умов (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону, підпункт другий пункту 4 та додаток 3 Ліцензійних умов);



Сертифікат

5FBV77F7B650371D040000007D0700002DA70000

Підписувач Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Дійсний з 02.12.2020 по 02.12.2022

Державна служба України з  
надзвичайних ситуацій



НС-34 від 15.01.2021

відсутні копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та підпункт третій пункту 4 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та підпункт четвертий пункту 4 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність виконавця робіт із спостереження за системами протипожежного захисту – інженера з вищою освітою за однією із спеціальностей у галузі знань «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування» (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац другий пункту 23 Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що підтверджують наявність у виконавців робіт із спостереження за системами протипожежного захисту Антонова Ю.С. та Єгорова О.А. відповідної кваліфікації – електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац червертий пункту 23 Ліцензійних умов);

відсутній центр приймання тривожних сповіщень, в якому обладнані приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та акумуляторного і комп'ютерного обладнання, побутова кімната і санвузол (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов);

відсутнє обладнання для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, а саме: пультав пожежного спостереження (устаткування для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення), засобів для аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з їх подальшою архівацією і збереженням протягом одного місяця (підстава: пункт 1 частини третьої статті 13 Закону та абзаци третій та четвертий пункту 24 Ліцензійних умов).

2) пропозиції щодо порядку усунення вищезазначених підстав:

надати відомість про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 2 Ліцензійних умов;

надати відомість про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 3 Ліцензійних умов;

надати копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту;

надати копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту;

забезпечити наявність виконавця робіт із спостереження за системами протипожежного захисту – інженера з вищою освітою за однією із спеціальностей у галузі знань «Інформаційні технології», «Автоматизація та приладобудування»;

надати копії документів, що підтверджують наявність у виконавців робіт із спостереження за системами протипожежного захисту Антонова Ю.С. та Єгорова О.А. відповідної кваліфікації – електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду;

забезпечити наявність центру приймання тривожних сповіщень, в якому обладнані приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та акумуляторного і комп'ютерного обладнання, побутова кімната і санвузол;

забезпечити наявність обладнання для провадження господарської діяльності із спостереження за системами протипожежного захисту, а саме: пультів пожежного спостереження (устаткування для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення), засобів для аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з їх подальшою архівацією і збереженням протягом одного місяця.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДСНС.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Щербаченка О.М.

Голова

Микола ЧЕЧОТКІН